



**Krajský úřad  
Jihočeský kraj**

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví  
Oddělení IPPC a EIA



KUCBX01HVCOJ

Naše č. j.: KUJCK 80732/2025  
Sp. Zn.: OZZL 63897/2025/jkor SO  
Vyřizuje: Ing. Jitka Kořínková  
Telefon: 386720623  
E-mail: korinkova@kraj-jihocesky.cz  
Datum: 7. 7. 2025

Dle rozdělovníku

## Rozhodnutí

### DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní orgán podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě oznámení, které podal Ing. Václav Čadek, Palackého 213, 382 26 Horní Planá, zastoupený na základě plné moci společností Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., Pekárenská 257/81, 370 04 České Budějovice - České Budějovice 4, IČO 608 26 070, obdržených vyjádření a kritérií pro zjišťovací řízení uvedených v příloze č. 2 k zákonu,

**rozhodl**

podle ust. § 7 odst. 6 zákona, že záměr „Horní Planá - 1 vrt pro tepelné čerpadlo“ nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

#### Identifikační údaje

##### **1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 k zákonu:**

Horní Planá - 1 vrt pro tepelné čerpadlo

Bod 14 „Hlubinné geotermální vrty a hloubkové vrty pro zásobování vodou u vodovodů s hloubkou od stanoveného limitu (200 m).“ kategorie II přílohy č. 1 k zákonu, resp. podlimitní záměr podle § 4 odst. 1 písm. e) zákona.

##### **2. Kapacita (rozsah) záměru:**

Předmětem záměru je realizace geotermálního vrtu o konečné hloubce 140 m.

Vrtné průměry: Vrt bude hlouben počátečním průměrem 160 mm, konečný průměr bude 130 mm

Výstroj vrtu: Jako výměníky tepla budou do vrtu zapuštěny polyetylenové geotermální sondy HDPE Ø 32/2,9 mm (2 smyčky ve vrtu). Celková délka teplosměnných výměníků ve vrtu: 560 m.

##### **3. Umístění záměru:**

Kraj: Jihočeský

identifikátor DS: kdib3rr  
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz

T 386 720 111  
www.kraj-jihocesky.cz

IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650

U Zimního stadionu 1952/2  
370 01 České Budějovice

Obec: Horní Planá  
Katastrální území: Horní Planá  
Pozemky parcelní č.: st. 359

#### 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Záměrem je hloubkový vrt pro tepelné čerpadlo. Účel užívání stavby je využití tepelné energie zemské kúry pomocí tepelného čerpadla typu země-voda pro vytápění a ohřev vody pro potřeby objektu k bydlení. Bez kumulace s jinými záměry.

#### 5. Stručný popis technického a technologického řešení:

Záměrem je hloubkový vrt pro tepelné čerpadlo systému země-voda o konečné hloubce 140 m. Vrtné práce budou provedeny bezjádrově rotačně příklepovou technologií s pneumatickým výnosem vrtné drtě. Vrt bude vystrojen teplosměnnou sondou určenou do primárních okruhů vrtů pro tepelná čerpadla. Sonda bude o parametrech 4x32 mm PN-16, PE 100 RC. Ve vrtu budou 2 okruhy. Vrtový průměr bude do 20 m 160 mm a konečný vrtový průměr bude 130 mm. Jako přenosové médium bude použita teplotněstabilní nemrznoucí kapalina s bezpečnostním listem pro použití do primárních okruhů tepelných čerpadel a schválená pro styk s pitnou vodou. V horní části bude potrubí izolováno Armaflexem. Projektované čerpadlo typu „země-voda“ bude odebírat teplo z horninového prostředí prostřednictvím vrtu, do něhož jsou osazeny vertikální geotermální plastové sondy s uzavřeným oběhem. Tepelná energie horninového prostředí a podzemní vody je přenášena pracovním médiem primárního okruhu (směs vody a etylalkoholu v poměru 2:1 a inhibitoru koroze) do tepelného výměníku čerpadla. Z vrtu se tudíž nečerpá žádná podzemní voda, ani nejsou prostřednictvím vrtu do horninového prostředí žádné látky vypouštěny. U vrtu bude provedena tamponáž v úseku 4–140 m bentonito – cementovou směsí.

#### 6. Oznamovatel:

Ing. Václav Čadek, Palackého 213, 382 26 Horní Planá

#### 7. Zpracovatel oznámení:

Mgr. Antonín Daněk ze společnosti Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., Pekárenská 257/81, 370 04 České Budějovice – České Budějovice 4, IČO 608 26 070

## Odůvodnění

#### 1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu:

Výstavbou ani provozem záměru nedojde k významnému zásahu do životního prostředí, ani nedojde k ohrožení zdraví obyvatel. Záměr tak, jak je popsán není zdrojem žádných větších vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel. Celkový přehled všech vlivů a zhodnocení jejich významnosti viz dále body I., II. a III. odůvodnění rozhodnutí. Z hlediska současné úrovně zatížení území lze, s ohledem na charakter záměru, považovat záměr ve vztahu k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví za přijatelný. Proces posuzování vlivů na životní prostředí posuzuje realizaci záměru z hlediska akceptovatelnosti a únosnosti území. Z hlediska tohoto nebyl nalezen natolik závažný faktor, který by bránil realizaci předloženého záměru při předpokladu plnění všech relevantních povinností daných platnou legislativou. V oznámení záměru jsou konkretizovány všechny charakteristiky a ukazatele vlivů záměru na životní prostředí požadované v příloze č. 3 k zákonu. Předložené oznámení je zpracováno na úrovni stávajících podkladů, zejména projektové dokumentace záměru, legislativních předpisů a rešerše základních složek životního prostředí. Na základě vyhodnocení kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu, oznámení záměru a vyjádření k němu uplatněných, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný negativní vliv na životní prostředí a nepodléhá posuzování podle zákona.

### ***I. Charakteristika záměru***

Předmětem záměru je realizace vrtu pro tepelné čerpadlo o konečné hloubce 140 m. Výstavba a provoz záměru nezpůsobí významné využívání přírodních zdrojů, znečišťování životního prostředí a není spjat s významnou produkcí odpadů a emisí rušivých vlivů. Vzhledem k charakteru záměru nelze předpokládat riziko havárií většího rozsahu.

### ***II. Umístění záměru***

Záměr se nachází u stávajícího obytného objektu pro bydlení v širším centru Města Horní Planá. Záměr je realizován v území IV. zóny odstupňované ochrany přírody chráněné krajinné oblasti (CHKO) Šumava a v Evropsky významné lokalitě Šumava, jeho realizace však není v kolizi se zájmy ochrany přírody a krajiny v těchto územích. Záměr nezasahuje do žádného významného krajinného prvku (VKP) a do žádného z prvků územního systému ekologické stability (ÚSES). Vrt se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Šumava (CHOPAV Šumava), ale jeho realizace není v rozporu s podmínkami ochrany tohoto chráněného území pro akumulaci podzemních vod. Záměr nezasahuje do stanoveného záplavového území. Záměr se nachází v ochranném pásmu II.b vnější vodárenského odběru z nádrže Lipno pro UV Loučovice. V lokalitě záměru nedochází k překračování žádného z limitů pro sledované škodliviny v ovzduší. Záměr je realizován mimo území historického, kulturního nebo archeologického významu.

### ***III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí***

#### ***Vlivy na ovzduší a klima***

Při realizaci záměru může docházet ke zvýšené prašnosti v blízkém okolí záměru. Působení tohoto plošného zdroje znečištění bude, vzhledem ke krátké době vrtných prací, velikosti záměru a vzdálenosti od obytné zástavby, málo významné. Pozitivní vliv stavby na životní prostředí spočívá ve využití geotermální energie pro vytápění, jako obnovitelného zdroje energie. Realizovaný vrt nebude zdrojem emisí. Příspěvek záměru ke změnám klimatu je nulový.

#### ***Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky***

V průběhu realizace záměru lze očekávat, že bezprostřední okolí bude krátkodobě zatíženo hlukem. Působení hluku z realizace záměru bude, vzhledem ke krátké době vrtných prací, velikosti záměru a vzdálenosti od obytné zástavby, málo významné. Realizovaný vrt nebude samostatně zdrojem hluku.

#### ***Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů***

Vzhledem k charakteru záměru nelze předpokládat vznik negativních vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví. Realizace a ani následný provoz záměru znatelně nezmění stávající situaci v lokalitě.

#### ***Vlivy na povrchové a podzemní vody***

Ze závěrů hydrogeologického posudku, který byl přílohou oznámení, vyplývá že vrtné práce neovlivní negativně stávající vodní režim v okolí. Případné ovlivnění vodního režimu při provádění vrtů pro tepelná čerpadla hrozí obecně, pouze po dobu průběhu vlastních vrtných prací, kdy je přítok do vrtu odčerpáván. Lze předpokládat, že celková doba průběhu technických prací na vrtu se bude pohybovat na úrovni několika dnů. V průběhu takto krátké doby a v daných hydrogeologických podmínkách lze prakticky vyloučit možnost dlouhodobého ovlivnění vodního režimu v okolí. Projektovaným vrtem budou zastiženy zvodněné puklinové systémy krystalinika. V průběhu vrtání (plánován výnos vrtné drtě způsobem air-lift) bude v důsledku použité vrtné technologie snižována hladina vody ke dnu vrtu, což bude mít za následek pouze dočasné ovlivnění hladiny podzemní vody v bezprostředním okolí hloubeného vrtu (v průběhu vrtání). V okolí projektovaného vrtu v oblasti možného dočasného ovlivnění úrovně hladiny v průběhu hloubení vrtu se nenalézají jímací objekty podzemní vody. U vrtu bude provedena tamponáž bentonito – cementovou směsí v úseku 4–140 m. Po ukončení vrtných prací a po provedení utěsnění vrtného stvolu se celé území vrátí do původní neovlivněného stavu. Zatěsnění horninového prostředí do konečné hloubky vrtu zabráni nežádoucímu propojení jednotlivých kolektorů a vytvořením podmínek pro vertikální proudění podzemní vody. Vrt pro tepelné čerpadlo je navržen pro systém země-voda, tudíž podzemní voda nebude

odčerpávána a ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod se nepředpokládá. Vrt bude proveden jako průzkumný pod dohledem hydrogeologa, který provede dokumentaci provedených prací a vypracuje závěrečnou zprávu. K negativnímu ovlivnění kvality podzemních vod by mohlo dojít v průběhu provozu tepelného čerpadla v případě havarijního úniku přenosového média. Z tohoto důvodu bude po instalaci oběhového systému do vrtu a navržené tamponáži provedena na vrtu tlaková zkouška. Primární okruh bude vybaven zařízením, které v případě poklesu tlaku vypne oběhové čerpadlo a signalizuje poruchu systému. Přenosovým médiem uzavřeným v kolektoru je nemrznoucí směs na bázi kombinace vody a ethanolu. V případě úniku média by vzhledem k jeho objemu došlo pouze k lokální kontaminaci prostředí v bezprostřední blízkosti vrtu. Vzhledem k povaze média by tato kontaminace měla zcela minimální hygienický dopad na okolní prostředí s ohledem na možná rizika pro lidské zdraví a životní prostředí a byla by v krátké době odbourána ředěním kontaminantu a jednak biochemickými degradačními procesy. Realizací záměru nedojde k změnám stávajících odtokových poměrů v území. Splaškové a technologické vody provozem záměru nevznikají. Záměr se nachází v CHOPAV Šumava, ale jeho realizace není v rozporu s podmínkami ochrany tohoto území. Vliv na povrchové a podzemní vody je hodnocen jako malý.

#### **Vlivy na půdu**

Pozemek na, kterém bude záměr realizován není součástí zemědělského půdního fondu (ZPF), a ani se nejedná o pozemek určený k plnění funkcí lesa (PUPFL). Během stavby budou používány strojní stavební mechanismy a dopravní prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům ropných produktů. Rozsah a významnost vlivu záměru na půdu lze hodnotit jako nulový.

#### **Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje**

Záměrem dotčený pozemek leží mimo ložiska nerostných surovin, registrovaná poddolovaná nebo sesuvná území. Přírodní zdroje ani zdroje nerostných surovin nebudou záměrem dotčeny. Záměrem nebudou poškozeny geologické ani paleontologické památky. Ovlivnění horninového prostředí a přírodních zdrojů lze z hlediska rozsahu hodnotit jako nulové, jeho významnost též jako nulovou.

#### **Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy**

Geotermální vrt bude realizován v CHKO Šumava ve IV. zóně a v Evropsky významné lokalitě Šumava u stávajícího objektu pro bydlení v širším centru Města Horní Planá. Objekt je obklopen zástavbou obdobného charakteru. Zájmová plocha záměru je antropogenně dlouhodobě ovlivňována, na ploše záměru ani v jeho blízkém okolí se nenacházejí žádná přírodní evropská stanoviště a žádná stanoviště evropsky významných druhů, které jsou předmětem ochrany Evropsky významné lokality Šumava. Realizací a provozem záměru nelze vzhledem k jeho charakteru a umístění předpokládat významné ovlivnění zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Biodiverzita širší lokality nebude realizací záměru ovlivněna. Záměrem nebude přímo dotčen žádný významný krajinný prvek (VKP) ani ovlivněna funkčnost prvků územního systému stability (ÚSES). Příslušný úřad také vyloučil, že by uvedený záměr mohl mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. Vlivy záměru na faunu a floru jsou malé.

#### **Vlivy na krajinu**

Z hlediska ochrany krajinného rázu se jedná o realizaci geotermálního vrtu u stávajícího objektu pro bydlení v širším centru Města Horní Planá. Záměr nebude mít zaznamenanatelný vliv na okolní krajinu a krajinný ráz.

#### **Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky**

Záměrem nebudou přímo ovlivněné žádné kulturní památky ani kulturní hodnoty nemateriálního charakteru nebudou dotčeny.

Celkově byly v oznámení negativní vlivy realizace záměru na jednotlivé složky životního prostředí vyhodnoceny jako akceptovatelné.

## 2. Úkony před vydáním rozhodnutí:

Krajský úřad obdržel dne 23. 5. 2025 oznámení záměru „Horní Planá - 1 vrt pro tepelné čerpadlo“, které podal Ing. Václav Čadek, Palackého 213, 382 26 Horní Planá, zastoupený na základě plné moci společností Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., Pekárenská 257/81, 370 04 České Budějovice – České Budějovice 4, IČO 608 26 070. Oznámení podle přílohy č. 3 k zákonu zpracoval Mgr. Antonín Daněk ze společnosti Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., Pekárenská 257/81, 370 04 České Budějovice – České Budějovice 4, IČO 608 26 070. Předložené oznámení splňovalo náležitosti dle § 6 odst. 5 zákona, proto příslušný úřad zahájil zjišťovací řízení dopisem č. j.: KUJCK 68128/2025 ze dne 3. 6. 2025. Informace o zahájení zjišťovacího řízení byla v souladu s § 16 zákona zveřejněna na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje dne 3. 6. 2025 a na úřední desce města Horní Planá dne 6. 6. 2025. Zároveň bylo oznámení rozesláno k vyjádření dotčeným správním orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům. Rovněž bylo oznámení záměru, vč. informace o probíhajícím zjišťovacím řízení, zveřejněno na internetových stránkách České informační agentury životního prostředí (<http://www.cenia.cz/eia>) - kód záměru JHC1182. Lhůta pro vyjádření k oznámení byla do 3. 7. 2025.

Cílem zjišťovacího řízení je u záměrů a jejich změn uvedených v § 4 odst. 1 písm. b) až h) zákona zjištění, zda mohou mít významný vliv na životní prostředí, případně zda záměr může samostatně nebo ve spojení s jinými mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, a tedy podléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle tohoto zákona. Při určování, zda záměr nebo jeho změna může mít významné vlivy na životní prostředí, přihlíží příslušný úřad vždy k povaze a rozsahu záměru, k jeho umístění, k obdrženým vyjádřením a k okolnostem, zda záměr nebo jeho změna dosahuje svou kapacitou limitních hodnot uvedených v příloze č. 1 k zákonu u záměrů příslušného druhu kategorie II.

## 3. Podklady pro vydání rozhodnutí:

- Oznámení záměru „Horní Planá - 1 vrt pro tepelné čerpadlo“ zpracované v květen 2025 dle přílohy č. 3 k zákonu Mgr. Antonínem Daňkem, včetně Hydrogeologické posouzení vrtu pro tepelné čerpadlo (Mgr. Antonín Daněk, březen 2025)
- Vyjádření uvedená v bodě 4

Krajský úřad obdržel k oznámení záměru od dotčených správních orgánů souhlasná vyjádření bez připomínek, nebo připomínky mají charakter upozornění na zákonné povinnosti a budou zohledněny v následných správních řízeních. Žádné z obdržených vyjádření neobsahovalo požadavek na posuzování záměru. Dotčené územní samosprávné celky, veřejnost a dotčená veřejnost dle § 3 písm. i) bodu 2 zákona se k oznámení nevyjádřily.

Z obdržených vyjádření vyplývá, že k záměru nebyly vzneseny závažné připomínky, které by nebylo možno v následujících fázích přípravy záměru účinně a beze zbytku řešit, a které by zásadním způsobem zpochybnilly nebo bránily případné realizaci záměru. Příslušný úřad tedy na základě výše uvedeného nepovažuje za nutné, aby záměr byl posuzován podle zákona, neboť vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví jsou jednoznačně určeny a není potřeba je v dalším procesu posuzování upřesňovat a doplňovat.

## 4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v rámci zjišťovacího řízení v zákonné lhůtě:

- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích vyjádření ze dne 23.06.2025, č. j.: KHSJC 15191/2025/HOK CB-CK
- Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství vyjádření ze dne 3.06.2025, č. j.: S-MUCK 44338/2025/2

**5. Vypořádání vyjádření obdržných v průběhu zjišťovacího řízení:**

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje (KHS) nemá k záměru žádné připomínky a nepožaduje posouzení záměru.

*Vypořádání: Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.*

Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství (MěÚ ČK) nepožaduje další posouzení záměru, pouze upozorňuje na skutečnost, že vrt se nachází v ochranném pásmu II.b vnější vodárenského odběru z nádrže Lipno pro UV Loučovice, a proto je nezbytné povolení vodoprávního úřadu. Vrt se dále nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Šumava, proto je nutné dodržet omezení stanovená platnou legislativou. MěÚ ČK dále upozorňuje, že k provedení vrtů pro individuální zásobování teplem je také třeba souhlasu vodoprávního úřadu. Příslušným vodoprávním úřadem je MěÚ ČK.

*Vypořádání: Vzhledem k faktu, že vyjádření pouze odkazuje na povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů a neobsahuje žádné připomínky k vypořádání, ponecháno bez komentáře.*

## Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí, Odboru výkonu státní správy I, oddělení České Budějovice, oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona a dotčené územní samosprávné celky, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním učiněným u Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona musí dotčená veřejnost doložit v odvolání. Za doručenou se písemnost považuje patnáctým dnem po datu vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Ing. Zdeněk Klimeš  
vedoucí odboru

Město Horní Planá žádáme o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (minimálně 15 dnů) a poté o zaslání vyznění o vyvěšení Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví. Po stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

**Záznam o zveřejnění:**

Vyvěšeno dne: 08. 07. 2025

Sejmuto dne: 24. 07. 2025

Úřad vyvěšující písemnost na úřední desku tímto potvrzuje, že písemnost byla současně zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu.

Městský úřad  
HORNÍ PLANÁ  


Razítko a podpis: .....

identifikátor DS: kdib3rr  
e-podatelná: posta@kraj-jihocesky.cz

T 386 720 111  
www.kraj-jihocesky.cz

IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650

U Zimního stadionu 1952/2  
370 01 České Budějovice

## Rozdělovník

### Oznamovatel

- Ing. Václav Čadek, Palackého 213, 382 26 Horní Planá prostřednictvím Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., Pekárenská 257/81, 370 04 České Budějovice – České Budějovice 4 – DS

### Dotčené územní samosprávné celky

- Jihočeský kraj, k rukám člena rady Ing. Davida Štojdla, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice – zde
- Město Horní Planá, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá – DS, *se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně 15 dní*

### Dotčené správní úřady

- Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov – DS
- Městský úřad Horní Planá, Odbor životního prostředí, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá – DS
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 1858/25, 370 71 České Budějovice – DS
- Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk – DS

### Obdrží se žádostí o zveřejnění po dobu nejméně 15 dnů

- Jihočeský kraj, prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje, odbor kancelář ředitele, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice